



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Вологодской области
г. Вологда, ул. Мальцева, 41, тел. 72-11-05, 72-06-84, www.mchs35.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Вологда, ул. Зосимовская, 63-А, тел. 79-45-44

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Вытегорскому району
Вологодская область, Вытегорский район, д. Шестово ул.20-летия МЧС России д.1
тел. 2-29-66

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№ 55

г. Вытегра
(место составления акта)

14-00
(время)

18.10.2016
дата составления акта)

На основании: распоряжения ОНДиПР по Вытегорскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Вологодской
области от 05 сентября 2016 года № 55

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена внеплановая проверка помещений здания специализированного дома престарелых и инвалидов
неквартирного типа и помещений отделения по работе с семьей и детьми

(вид проверки)

(наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

адресам: г.Вытегра, ул.Луначарского д.53, Вытегорский район, п.Депо ул.Труда, д.26-а.

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр
социального обслуживания населения Вытегорского района» (БУ СО ВО «КЦСОН Вытегорского
района»), юридический адрес: Вологодская область, г. Вытегра, ул. Луначарского д.53 ИНН
3508005036

(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и
юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

« 21 » 09 20 16 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 час
« 18 » 10 20 16 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

Общая продолжительность проверки: « 2 » дня (ей) 3 часа
(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Кузнецова Ольга Александровна - директор
БУ СО ВО «КЦСОН Вытегорского района»

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«16» часов «18» минут «8» сентября 2016 г.

(подпись)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Артемяева Ольга Александровна – начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Вытегорскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: не привлекались
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:
заведующие отделениями Артамонова Людмила Георгиевна, Медведева Анна Андреевна, заместитель директора БУ СО ВО «КЦСОН Вытегорского района» Попкова Надежда Абдуловна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы БУ СО ВО «КЦСОН Вытегорского района»- правообладателя объекта защиты;

- проведено обследование объектов защиты, расположенных по адресам: г. Вытегра, ул. Луначарского д.53, Вытегорский район, п. Депо ул.Труда, д.26-а
(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлен.
(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены.
(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охрannое обязательство на объект культурного наследия: не представлено.

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охрannого обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки

выявлены нарушения требований пожарной безопасности: нет

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): предписание № 32\1\1 от 16.06.2016 исполнено в полном объеме

нарушений не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: не применялись

Прилагаемые документы:

- 1) Копия договора № 0330300037316000006 от 23.08.16 г. и копия контракта № 0330300037316000005 от 23.08.2016 г.
- 2) Копии актов о приеме выполненных работ от 08.09.2016 г.
- 3) Копии актов технической готовности электромонтажных работ от 08.09.2016 г. по объектам: г. Вытегра ул. Луначарского д. 53 и п. Депо ул. Труда 26-а
- 4) Копии сертификатов соответствия №№ С-РУ.АБ03.В.00103; копия лицензии № 35-Б/00066 от 14.06.2005 г.; копии паспортов о источниках бесперебойного питания в кол-ве 3-х штук.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Артемяева Ольга Александровна — начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Вытегорскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Вологодской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность, сотрудника (оборудования ГПН проводившего(их) проверку)



“ 18 ” октября 20 16 г.

Olga Artemyeva
(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а): директор БУ СО ВО «КЦСОН Вытегорского района» Кузнецова Ольга Александровна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 18 ” октября 20 16 г.

Olya Kuznetsova
(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)

Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Вологодской области
8172 72-99-99

Почтовый адрес: 160009, г. Вологда, ул. Мальцева д.41